Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30, E-mail: usib@gosnadzor42.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер ***№ 44-2018*** ***от «21» июня 2018г.***

Настоящее свидетельство удостоверяет, что: стационарная, с переносным комплектом приборов электролаборатория

общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Высоковольтные электротехнические аппараты»
/полное наименование предприятия, организации/

644024, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 56
/юридический адрес/
644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 97А,
тел. 8 (3812) 295-543, факс 8 (3812) 295-205
/фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Омском отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до и выше 1000 В
/ до и / или/ выше 1000В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или / измерений:

Выше 1000 В:

1. Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики в электроустановках до 110 кВ.
2. Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ.
3. Испытания силовых трансформаторов мощностью до 10000 кВА по классу напряжения до 110 кВ включительно.
4. Испытания измерительных трансформаторов тока и напряжения до 110 кВ. включительно.
5. Испытания масляных выключателей до 110 кВ. включительно.
6. Испытания воздушных выключателей до 110 кВ. включительно.
7. Испытания элегазовых выключателей до 110 кВ. включительно.
8. Испытания вакуумных выключателей до 110 кВ. включительно.

9. Испытания выключателей нагрузки до 35 кВ. включительно.
10. Испытания разъединителей до 110 кВ. включительно.
11. Испытание комплексных устройств (КРУ и КРУН) до 110 кВ. включительно.
12. Испытания сборных и соединительных шин до 110 кВ. включительно.
13. Испытания конденсаторов до 10 кВ. включительно.
14. Испытания вентильных разрядников и ОПН до 110 кВ. включительно.
15. Испытания предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ до 35 кВ включительно.
16. Испытания вводов и проходных изоляторов до 110 кВ. включительно.
17. Испытания подвесных и опорных изоляторов до 110 кВ. включительно.
18. Испытание силовых кабельных линий по классу напряжения до 35 кВ включительно.
19. Визуальный осмотр.

До 1000 В

20. Визуальный осмотр.
21. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки.
22. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
23. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
24. Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты.
25. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
26. Испытание силовых кабельных линий.
27. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали.
28. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей до и выше 200 А.
29. Испытание устройств защитного отключения (УЗО).
30. Испытание аккумуляторных батарей.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний, акта № 35-3/Д-ЭТЛ-169 от 21 июня 2018 года.

Срок действия Свидетельства установлен до **« 21 » июня 2021 г.**

Заместитель руководителя управления О.А. Демидович